



# TSE DENEY ve KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI

## Yapı Malzemeleri Laboratuvarı Gebze Müdürlüğü

Adres:TSE Gebze Kampüsü Cumhuriyet Mahallesi 2258 Sokak No:10 Çayırova Tren İstasyonu Yanı Gebze/ KOCAELİ  
Tel:+90 (262) 723 14 57 Fax: +90 (262) 723 16 15 E-posta:ymlab@tse.org.tr Web:www.tse.org.tr

HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER  
CONSTRUCTION MATERIALS LABORATORY (GEBZE)

Address:TSE Gebze Kampüsü Cumhuriyet Mahallesi 2258 Sokak No:10 Çayırova Tren İstasyonu Yanı Gebze/ KOCAELİ  
Tel:+90 (262) 723 14 57 Fax: +90 (262) 723 16 15 E-mail:ymlab@tse.org.tr Web:www.tse.org.tr

448939

01-19

### MUAYENE VE DENEY RAPORU

#### TEST REPORT

**Deneysel Talep Eden/Firma** : HASOĞLU KOMPOZİT YAPI MALZ. VE MAK. SAN. TİC. LTİ. ŞTİ.  
(Adı,Adresi,Şehir vb.)  
**Requesting/Customer** (HASOĞLU KOMPOZİT YAPI MALZ. VE MAK. SAN. TİC. LTİ. ŞTİ.: YAYLA  
(Name,Address, City etc.) MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. İHSN EKMEKÇİ SOK. NO:17/B-TUZLA  
Tuzla-İSTANBUL)

**Deneysel Talep Tarihi/No** : 26.12.2018 / 235284  
*Order Date / No*

**Numunenin Tanımı** : 446496,AHŞAP KOMPOZİT MALZEME, , , , , , 9,00 adet  
(No,Cins, Marka, Tip, Tür, Model vb.)  
**Sample Description**(No,Type,Mark,Model 446496,Wood Composite Material,,,,,9,00 item  
etc.)

**Numune Kabul Tarihi** : 25.12.2018  
*Test Item Receipt Date*

**Deneysel Yapıldığı Tarih** : 02.01.2019 - 07.01.2019  
*Date of Test*

**Uygulanan Standard / Metod** : TS EN ISO 12460-3:2016-04 Ahşap esaslı levhalar - Formaldehit salımının belirlenmesi-  
Bölüm 3: Gaz  
analizi yöntemi (ISO 12460-3:2015)  
*Applied Standard/Method* TS EN ISO 12460-3:2016-04 Wood-based panels - Determination of formaldehyde  
release - Part 3: Gas analysis method  
(ISO 12460-3:2015)

**Raporun Sayfa Sayısı** : 2  
*Number of pages of the report*

**Açıklamalar** :  
*Remarks*

Yukarıda tanımlanan numune için laboratuvarımızda yapılan muayene ve deneylerden elde edilen sonuçlar müteakip sayfalarda verilmiştir.

The testing and /or measurement results are given on the following pages which are part of this report.

Bu rapor özel deney talebine istinaden düzenlenmiş olup, Standartlara Uygunluk Belgesi niteliğinde değildir. Partiyi temsil etmez, ayrıca ilan, reklam ve ihalelerde uygunluk belgesi niteliğinde kullanılamaz.

This test report was prepared upon customer's request, can not be used as certificate of conformity to standards, does not represent a batch and can not be used as conformity document for advertisements and procurements .

Mühür  
Seal

Tarih  
Date

Deneysel Sorumlusu  
Person in charge of tests

Kontrol Eden  
Reviewer

Onaylayan  
Approved by



Abdullah Salih KÜÇÜK  
Deneysel Personeli  
Testing Expert

Ahmet Önder ELİRİ  
Teknik Şef  
Technical Chief

Ahmet Önder ELİRİ  
Laboratuvar Müdürü V.  
Laboratory Manager Dep.

Bu rapor, hazırlayan laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.

Bu rapor, sadece deneyi yapılan numune için geçerlidir ve "Ürün Belgesi" yerine geçmez.

This test report shall not be reproduced other than in full except with the written permission of the laboratory. Test reports without signature and seal are not valid.

This test report represents only tested sample(s), and shall not be used as Product Certificate



## MUAYENE - DENEY SONUÇLARI TEST RESULTS

Standart No.	Deney Metodu Adı	Gaz Analiz Değeri (mg/m <sup>2</sup> h)	Levhanın Deney Sırasındaki yoğunluğu (kg/m <sup>3</sup> )	Sonuç
TS EN ISO 12460-3/NİSAN 2016	Ahşap esaslı levhalar - Formaldehit salımının belirlenmesi- Bölüm 3: Gaz analizi yöntemi	0,59	141,15	-

LAB-D-FR-36/16.10.2018-4

